



ЄДРПОУ: 43423683
адреса: 03113, м. Київ, просп. Перемоги, 62 Б, офіс 2
тел: (063) 747-70-59 email: midas.fg2019@gmail.com

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор ТП «МІДАС ФІНАНС ГРУП»



Ю.О. Свічинська

10 «березня» 2021 р.
Договір № ОДМФГ-090321/2 від 09.03.2021 р.

ВИСНОВОК

щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до нежитлових приміщень

- Об'єкт:** Нежитлові приміщення підвалу та першого поверху №511, загальною площею 1459,9 кв. м., що знаходяться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Заболотного академіка, буд. 27
- Замовник:** Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка №5» Одеської міської ради, код ЄДРПОУ 23987701, в особі директора Федорова Володимира Андрійовича, який діє на підставі Статуту

Відповідальний виконавець:



В.А. Ничипоренко
/експерт, кваліфікаційний
сертифікат серії
АЕ № 003562/

м. Одеса

ВИСНОВОК

щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до нежитлових приміщень підвалу та першого поверху №511, загальною площею 1459,9 кв. м., що знаходяться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Заболотного академіка, буд. 27.

На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 391 від 28.03.2018 р. «Про затвердження вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення» на замовлення: Комунального некомерційного підприємства "Стоматологічна поліклініка №5" Одеської міської ради, код ЄДРПОУ 23987701, в особі директора Федорова Володимира Андрійовича, який діє на підставі Статуту, було виконане технічне обстеження нежитлових приміщень підвалу та першого поверху 511, загальною площею 1459,9 кв. м., що знаходяться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Заболотного академіка, буд. 27, щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Роботи з технічного обстеження на відповідність державним стандартам, будівельним нормам і правилам щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення виконувались відповідно до ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» та кваліфікаційного сертифікату серія АЕ № 003562 в категорії «Експерт» на технічне обстеження будівель і споруд, виданого Ничипоренко Володимиром Анатолійовичу 13 березня 2015 року Атестаційною архітектурно-будівельною комісією 13.03.2015 року № 51-Е (надалі – Експерт з технічного обстеження будівель і споруд).

За результатами проведеного технічного обстеження та висновками Експерта з технічного обстеження будівель і споруд, станом на 09.03.2021 р., встановлено:

Елемент обстеження:	Опис елемента на відповідність до ДБН
Шлях руху по ділянці	Шлях руху МГН по ділянці забезпечує умови безперешкодного пересування до вхідної групи будівлі.
Вхідна група	Центральний вхід до будівлі облаштований скосом з/на горизонтальну площадку з безпечним уклоном, що забезпечує безперешкодне пересування всіх груп населення в тому числі МГН до приміщень будівлі. Ширина вхідного дверного отвору забезпечує доступність МГН всередину будівлі. Окрема вхідна група, а саме: вхід до прибудови, облаштована зовнішнім сходовим маршем та пандусом, що забезпечують мінімальний стандарт доступності МГН. Сходинок маршу мають шорсткувату поверхню для забезпечення безпечного пересування відвідувачів. Ширина вхідного дверного отвору забезпечує доступність МГН всередину будівлі. Встановлена зйомна конструкція скосу на/з порогу забезпечує мінімальний стандарт доступності МГН та безперешкодне потрапляння до приміщень будівлі.

Тамбур	Габаритні розміри тамбурів обох входних груп забезпечують мінімальний стандарт доступності та умови безперешкодного потрапляння МГН через тамбур до внутрішніх приміщень будівлі.
Шляхи руху по внутрішнім приміщенням об'єкту (горизонтальне переміщення)	<p>На момент проектування та будівництва будівлі архітектурно – планувальна організація внутрішніх приміщень не була пристосована до потреб маломобільних груп населення. За п.4.1 ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення», за неможливості в існуючих громадських будівлях у повному обсязі забезпечити вимоги доступності - здійснюється їх розумне пристосування, а саме, забезпечення мінімального стандарту доступності для МГН.</p> <p>Шляхи руху по внутрішнім приміщенням забезпечують мінімальний стандарт доступності для пересування всередині будівлі всім групам населення, в тому числі МГН. В наявності зони для самостійного розвороту особи з інвалідністю на кріслі колісному діаметром мінімум 1,5 м. Ширина дверних отворів забезпечує доступність МГН до приміщень, де ведеться медичне обслуговування населення. У місцях невідповідності висоти порогу – встановлені зйомні конструкції скосів з безпечним уклоном для забезпечення безперешкодного потрапляння осіб у кріслах колісних до приміщень. Прилади для відчинення дверей розташовані на висоті 0,87 - 1,0 м, що задовольняє вимоги будівельних норм.</p>

Об'єкт: Нежитлові приміщення підвалу та першого поверху №511, загальною площею 1459,9 кв. м., що знаходяться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Заболотного академіка, буд. 27



В. А. Ничипоренко

ЗАКЛЮЧЕННЯ

Відповідно до проведеного обстеження вхідної групи та нежитлових приміщень підвалу та першого поверху №511, загальною площею 1459,9 кв. м., що знаходяться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Заболотного академіка, буд. 27, в яких суб'єкт господарювання провадитиме свою діяльність, встановлено, що будівля та приміщення є доступними для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Приміщення та будівля, які були обстежені, відповідають нормам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

Відповідальний виконавець:
Експерт з технічного обстеження
будівель та споруд
(кваліфікаційний сертифікат
серії АЕ № 003562)



Ничипоренко В.А.

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 003562

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури

Експерт

(найменування професії)

Виданий про те, що Ничипоренко Володимир Анатолійович

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: Експерт

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від _____ № _____
(рішенням _____ відповідної _____ секції Комісії
від 11.03.2015 № 51, затвердженим президією
Комісії 13.03.2015 № 51-Е).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 13.03 2015 року
за № 3427.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: Технічне обстеження будівель і споруд.

Дата видачі 13.03 2015 року

Голова (з підписом) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії



(підпис)

Барзилович Д.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

